



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673076

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流保护断路器
NM3LFC-100, NM3LC-100, NM3LFC-125, NM3LC-125; 具体参数和型号解释详见
附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 02 月 13 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307673076

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NM3LFC-100、NM3LC-100、NM3LFC-125、NM3LC-125; Uimp: 8kV; Ui: 1000V;
Ue: AC380V/400V/415V; In: 100A(Ir: 50A~100A 连续可调), 125A(Ir: 50A~125A
连续可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; C 型: Ics: 25kA; Icu: 36kA; S 型:
Ics: 36kA; Icu: 36kA; Icw: 1.5kA/1s; I Δ n:
30mA/50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA
(可调)/AC 型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; I Δ m: 12.5kA; 选择性类别:
A 类; 整体式; 重合闸方式: TD 型; 重合闸延时时间: 20s~60s; 极数: 3P+N(三
个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离用)

型号解释:

<u>N</u>	<u>M</u>	<u>3</u>	<u>L</u>	<u>FC - 125</u>	<u>C / □ / □</u>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)(8)(9)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 剩余电流保护断路器
- (5) 功能代号: FC 表示具有费控功能、C 表示具有自动重合闸功能
- (6) 额定电流 (A): 100、125
- (7) 短路分断能力级别代号: C、S
- (8) Y: 液晶显示
B: 蓝牙功能
YB: 液晶显示+蓝牙功能
- (9) 载波模块
S: 单模
D: 双模

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司