



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: V2021CQC107502-825265

产品名称: 隔离开关

型 号: NHD50-1000/3□□□□□、
NHS50-1000/3□□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 隔离开关 型号: NHD50-1000/3118B 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-07-05 完成日期: 2021-07-12	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区								
试验结论: 依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NHD50-1000/3□□□□□、NHS50-1000/3□□□□□; Uimp:6kV; Ui:800V; Ith:1000A; Ue:AC400V/690V; 400V:Ie:1000A; 690V:Ie:800A; Icw:12kA/1s; Icm(峰值):24kA(NHD50-1000/312~314, NHS50-1000/312~314); 使用类别:AC-21B(NHD50-1000/312~314, NHS50-1000/312~314), AC-20B(NHD50-1000/311, NHS50-1000/311); 极数: 3P									
主检:  日期: 2021-07-12	 福建省产品质量检验研究院 2021 年 7 月 13 日								
审核:  日期: 2021-07-13									
签发:  日期: 2021-07-13									
备注: 1.变更情况:									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">变更项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">型号变更</td> <td>NH50D-1000/3□□□□□、 NH50S-1000/3□□□□□</td> <td>NHD50-1000/3□□□□□、 NHS50-1000/3□□□□□</td> </tr> </tbody> </table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号变更	NH50D-1000/3□□□□□、 NH50S-1000/3□□□□□	NHD50-1000/3□□□□□、 NHS50-1000/3□□□□□
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	型号变更	NH50D-1000/3□□□□□、 NH50S-1000/3□□□□□	NHD50-1000/3□□□□□、 NHS50-1000/3□□□□□						
2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-19DQ2523(A2019CCC0302-3097196); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2006010302210993; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。									

试验项目汇总表

[illegible]