

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107295105

发证日期：2024 年 03 月 25 日

有效期至：2031 年 04 月 28 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 NM3FC-250、NM3RC-250 Uimp:8kV;Ui:1000V Ue: AC380V/AC400V/AC415V ; In:50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A (0.4In ~ 1.0In 连续可调) 过 电流脱扣器类型：电子式；额定短路分断能力： C 型：(AC380V/AC400V/AC415V) Ics=36kA , Icu=36kA ; S 型：(AC380V/AC400V/AC415V) Ics=36kA , Icu=50kA ; 适用频率：50Hz ; 选择性类别：A 类；极数：NM3FC-250 : 3P+N (3 个保护极，N 极 不可开闭，产品不适用于隔离)；NM3RC-250 : 3P (产品适用于隔离)；额定短时耐 受电流：Icw=3kA/1s 配用的辅助触头： Ui:500V;Ith:5A;1NO+1NC, 2NO+2NC ; AC-15 : Ue/Ie : AC110V/5A、AC240V/4A、AC415V/2A ; DC-13 : Ue/Ie : DC110V/0.25A、DC220V/0.25A ;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021 年 04 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107295105

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

N M 3 FC - 250 □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①企业特征代号

②塑料外壳式断路器

③设计序号

④功能代号: FC-具有远程控制功能(3P+N)、RC-具有远程控制功能(3P)

⑤壳架等级 (A)

⑥短路分断能力级别代号: C、S

备注: NM3FC-250 有基本型和高级型两种产品。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE