



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307668274

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

NXBLE-40T、NXBLE-63T;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $U_e$ : AC230V (1P+N、2P), AC400V (3P、3P+N、4P);  $I_n$ : NXBLE-40T (6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A), NXBLE-63T (50A、63A); 瞬时脱扣类型: C型, D型;  $I_{\Delta n}$ : 0.03A, AC型; 电子式;  $I_{\Delta m}$ : 630A;  $I_{cn}=I_{cs}=4500A$  (C型 50A~63A, D型),  $I_{cn}=I_{cs}=6000A$  (C型 6A~40A); 极数: 1P+N、3P+N (N极常通, 不适用于隔离), 2P、3P、4P (适用于隔离)

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月31日 有效期至: 2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

