



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307671190

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

**产品名称和系列、型号、规格**

小型断路器  
NB1-63H; 参数详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月06日 有效期至：2029年08月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307671190

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NB1-63H

Uimp:4kV;Ui:500V;

交流参数:

Ue:AC230V/400V(1P),AC400V(2P,3P,4P);

In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型:B 型,C 型,D 型;Ics:7500A;Icn:10000A;

极数:1P(一个保护极),2P(两个保护极),3P(三个保护极),4P(四个保护极).

直流参数:

Ue:DC60V/80V/110V(1P),DC80V/125V/220V(2P);

In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型:B 型,C 型;


Ics:7500A(DC80V/110V(1P),DC220V(2P)),15000A(DC60V(1P),DC80V/125V(2P));

Icn:10000A(DC80V/110V(1P),DC220V(2P)),20000A(DC60V(1P),DC80V/125V(2P)

);

极数:1P 外形,2P 外形;

直流接线图:



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司