



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2020CCC0304-3491906
(任务编号)

产品名称: 按钮

型 号: NP3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 按钮	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
型 号: NP3	委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业 园区正泰路1号
商 标: /	生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
样品数量: 4台	生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路1号
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司
收样日期: 2020-06-04	生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 智能电器工业园区长江路2号
完成日期: 2020-06-10	

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NP3

Ui:380V, Uimp:2.5kV;

AC-15:Ue/Ie:380V/2.5A, 220V/4.5A;


DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A, 110V/0.6A;

Ith:10A;

防护等级:IP65.

主检: 王 炜 签字:  日期: 2020-06-28

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2020-06-28

签发: 韩美丽 签字:  日期: 2020-06-28



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.触头材料变更	CAgCdO (15) /Cu;	CAgCdO (15) /Cu,AgNi(15)/Cu

2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B1996-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2002010305006019;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

