



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:





申请编号: A2025CCC0303-4688729  
(任务编号)

产品名称: 电磁继电器

型 号: JZX-22F

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 电磁继电器 型 号: JZX-22F 商 标: / 样品数量: 42 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2025-03-26 完成日期: 2025-04-08	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JZX-22F Ui:250V;Uimp:2.5kV; Ith:5A(2Z),3A(4Z); AC-12:Ue/Ie:AC120V/5A(2Z),AC250V/5A(2Z),AC120V/3A(4Z),AC250V/3A(4Z); AC-13:Ue/Ie:AC120V/2A(2Z),AC250V/2A(2Z),AC120V/0.8A(4Z),AC250V/0.8A(4Z); DC-12:Ue/Ie:DC30V/5A(2Z),DC30V/3A(4Z); DC-13:Ue/Ie:DC30V/2A(2Z),DC30V/1.5A(4Z); 防护等级:IP50.	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2025-05-08	 (检测机构名称: 盖章) 2025年5月8日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2025-05-08	
签发: 陈 源 签名:  日期: 2025-05-08	
备注: #01:JZX-22F/4Z Us:380VAC 50Hz/60Hz #02:JZX-22F/4Z(MD) Us:220/240VAC 50Hz/60Hz #03:JZX-22F/4Z Us:220VAC 50Hz/60Hz #04:JZX-22F/4Z Us:200/220VAC 50Hz/60Hz #05:JZX-22F/4Z Us:110/120VAC 50Hz/60Hz #06:JZX-22F/4Z Us:100/110VAC 50Hz/60Hz #07:JZX-22F/4Z Us:48VAC 50Hz/60Hz #08:JZX-22F/4Z Us:36VAC 50Hz/60Hz #09:JZX-22F/4Z Us:24VAC 50Hz/60Hz #10:JZX-22F/4Z Us:12VAC 50Hz/60Hz #11:JZX-22F/4Z Us:6VAC 50Hz/60Hz #12:JZX-22F/2Z Us:220VDC #13:JZX-22F/2Z(B) Us:110VDC #14:JZX-22F/2Z(D) Us:100/110VDC #15:JZX-22F/2Z Us:48VDC #16:JZX-22F/2Z Us:36VDC #17:JZX-22F/2Z Us:24VDC #18:JZX-22F/2Z Us:12VDC #19:JZX-22F/2Z Us:6VDC #20:JZX-22F/2Z Us:5VDC #21:JZX-22F/2Z Us:380VAC 50Hz/60Hz	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
I/1	#01:JZX-22F/4Z Us:380VAC 50Hz/60Hz #02:JZX-22F/4Z(MD) Us:220/240VAC 50Hz/60Hz #03:JZX-22F/4Z Us:220VAC 50Hz/60Hz #04:JZX-22F/4Z Us:200/220VAC 50Hz/60Hz #05:JZX-22F/4Z Us:110/120VAC 50Hz/60Hz #06:JZX-22F/4Z Us:100/110VAC 50Hz/60Hz #07:JZX-22F/4Z Us:48VAC 50Hz/60Hz #08:JZX-22F/4Z Us:36VAC 50Hz/60Hz #09:JZX-22F/4Z Us:24VAC 50Hz/60Hz #10:JZX-22F/4Z Us:12VAC 50Hz/60Hz #11:JZX-22F/4Z Us:6VAC 50Hz/60Hz #12:JZX-22F/2Z Us:220VDC #13:JZX-22F/2Z(B) Us:110VDC #14:JZX-22F/2Z(D) Us:100/110VDC #15:JZX-22F/2Z Us:48VDC #16:JZX-22F/2Z Us:36VDC #17:JZX-22F/2Z Us:24VDC #18:JZX-22F/2Z Us:12VDC #19:JZX-22F/2Z Us:6VDC #20:JZX-22F/2Z Us:5VDC 接触器式继电器的操作极限	8.3.3.2	合格
2	#01:JZX-22F/4Z Us:380VAC 50Hz/60Hz #21:JZX-22F/2Z Us:380VAC 50Hz/60Hz 温升试验	8.3.3.3	合格
3	#01:JZX-22F/4Z Us:380VAC 50Hz/60Hz #21:JZX-22F/2Z Us:380VAC 50Hz/60Hz 介电性能试验	8.3.3.4	合格
II/4	#03:JZX-22F/4Z Us:220VAC 50Hz/60Hz #12:JZX-22F/2Z Us:220VDC 正常条件下接通与分断能力试验 (AC-12)	8.3.3.5.3	合格
5	#04:JZX-22F/4Z Us:200/220VAC 50Hz/60Hz #13:JZX-22F/2Z(B) Us:110VDC 正常条件下接通与分断能力试验 (AC-13)	8.3.3.5.3	合格
6	#05:JZX-22F/4Z Us:110/120VAC 50Hz/60Hz #14:JZX-22F/2Z(D) Us:100/110VDC 正常条件下接通与分断能力试验 (DC-12)	8.3.3.5.3	合格
7	#06:JZX-22F/4Z Us:100/110VAC 50Hz/60Hz #15:JZX-22F/2Z Us:48VDC 正常条件下接通与分断能力试验 (DC-13)	8.3.3.5.3	合格
III/8	#07:JZX-22F/4Z Us:48VAC 50Hz/60Hz #16:JZX-22F/2Z Us:36VDC 非正常条件下接通与分断能力试验 (AC-13)	8.3.3.5.4	合格
IV/9	#08:JZX-22F/4Z Us:36VAC 50Hz/60Hz #17:JZX-22F/2Z Us:24VDC 限制短路电流性能	8.3.4	合格
V/10	#02:JZX-22F/4Z(MD) Us:220/240VAC 50Hz/60Hz 外壳防护等级	IEC60947-1: 2007+A2: 2014 附录 C	合格
VI/11	#02:JZX-22F/4Z(MD) Us:220/240VAC 50Hz/60Hz #18:JZX-22F/2Z Us:12VDC 测量电气间隙和爬电距离	IEC60947-1: 2007+A2: 2014 8.1.4	合格
12	#09:JZX-22F/4Z Us:24VAC 50Hz/60Hz 耐湿热性能试验	GB/T 14048.1 附录 I	合格
13	抗非正常热和着火危险试验	9.2.2.1	合格
	以下空白		