

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307001843

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址:	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-10-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001843

产品系列、型号、规格:

NM 5-250 C,E,S,F,H,Q,R NM 5B-250 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5F-250 C,E,S,F,H,Q,R NM 5P-250 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5H-250 C,E,S,F,H,Q,R NM 5J-250 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5G-250 C,E,S,F,H,Q,R NM 5NE-250 C,E,S,F,H,Q,R; NM 5D C-250 C,E,S,F,H,Q,R NM 5S-250 H,Q,R NM 5BS-250 H,Q,R NM 5PS-250 H,Q,R; NM 5FS-250 H,Q,R NM 5H S-250 H,Q,R NM 5S-250 H,Q,R; NM 5GS-250 H,Q,R NM 5NES-250 H,Q,R;详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-10-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2022980307001843

产品系列、型号、规格(附件):

NM5-250 C.E.S.F.H.Q.R.NM5B-250 C.E.S.F.H.Q.R;
NM5F-250 C.E.S.F.H.Q.R.NM5P-250 C.E.S.F.H.Q.R;
NM5H-250 C.E.S.F.H.Q.R.NM5J-250 C.E.S.F.H.Q.R;
NM5G-250 C.E.S.F.H.Q.R.NM5NE-250 C.E.S.F.H.Q.R;
NM5DC-250 C.E.S.F.H.Q.R;
NM5S-250 H.Q.R.NM5BS-250 H.Q.R.NM5PS-250 H.Q.R;
NM5FS-250 H.Q.R.NM5IS-250 H.Q.R.NM5JS-250 H.Q.R;
NM5GS-250 H.Q.R.NM5NES-250 H.Q.R;
Ui:1000V;
Uimp:8kV;
Ue: AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/690V;
热磁式, 电磁式, 电子式;
In:125A,140A,150A,160A,170A,175A,180A,200A,225A,240A,250A;
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式, 电子式;
额定短路分断能力:
C型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=15kA, Icu=25kA
E型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=20kA, Icu=20kA
S型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=20kA/4kA, Icu=36kA/8kA
F型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=36kA/5kA, Icu=36kA/10kA
H型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=36kA/5kA, Icu=50kA/10kA
Q型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=50kA/5kA, Icu=50kA/10kA
R型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=50kA/5kA, Icu=70kA/10kA
适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A类;
脱扣曲线: 热磁式: 10, 20, 30; 电子式: 5, 10A, 10, 20, 30;
极数: 3P, 3P+N (3个保护极, N极不可关闭), 4P;
具有隔离功能, 其中 3P+N (3个保护极, N极不可关闭) 不适用于隔离;
配用的辅助触头: (CQC22107346397)
INO+1NC (3P, 3P+N (3个保护极, N极不可关闭), 4P); 2NO+2NC (4P);
Ui:500V,In:5A;
AC-15, Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13, Ue/Ie: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录N的电子附件:
大压脱扣器 AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;
电动操作机构
AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;
预付费分断脱扣器
AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw.z@chint.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-10-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001843

产品系列、型号、规格(附件):

DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;

型号的释义(Explanation of model type):

型号中字母所代表的意思及排列顺序如下:

- N, M, S, L, Q, J, G, NE, DC
- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
- (1) — 企业特征代号
(2) — 零件特征代号
(3) — 规格代号
(4) — 行业特征代号(常规无此代号 B, P, H, F, J, G, NE, DC)
(5) — 产品形式(断路器及熔断器无此代号)
(6) — 额定电流
(7) — 额定分断能力级数(无此代号)

注:

规格字母能力级数代号: 普通型(代号C)、经济型(代号E)、标准型(代号S)、通用型(代号T)
极高分断能力级数(代号Q)、高灵敏度(代号J)、阻燃型(代号R)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-10-17
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章

