



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: 20210604000118

产品名称: 交流真空接触器

型 号: CJX1-400/22K、CJX1-500/22K

检测机构: 福建省产品质量检验研究院







样品名称: 交流真空接触器 型号: CJX1-400/22K、 CJX1-500/22K 商标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-06-23 完成日期: 2021-07-08	生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰接触器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东工 业区车站路 1028 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-400/22K、CJX1-500/22K; U_i : 1000V; U_{imp} : 6kV; I_{th} =610A;
 使用类别: AC-3; U_e : AC380V/400V、660V/690V、1000V;
 I_e : 400A、400A、400A(CJX1-400/22K); 500A、500A、500A(CJX1-500/22K);
 U_s : AC50Hz-60Hz/DC110V, 220V, 380V; 极数: 3P;
 配用的辅助触头(本体): AC-15: AC380V/0.95A; DC-13: 220V/0.15A;
 I_{th} : 10A; 2NO2NC

主检: 	日期: 2021-07-08	 福建省产品质量检验研究院 2021年8月17日
审核: 	日期: 2021-08-16	
签发: 	日期: 2021-08-17	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 03601-A-14B1013-S(A2014CCC0304-1779006);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原证书编号: 2020970304000269;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

试验项目汇总表

[illegible]