



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-822513
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM1B-160S

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: NM1B-160S 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-08-02、2021-08-16 完成日期: 2021-08-28</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NM1B-160S, Ui: 800V; Uimp:8kV; Ue: AC400V/AC690V; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 75A, 80A, 100A, 125A, 140A, 150A, 160A; 过电流脱扣器类型: 热磁式,电磁式; AC400V: Ics=17.5kA; Icu=35kA; AC690V: Ics=4kA; Icu=8kA; 极数: 3P, 3P+N, 4P (带三个保护极, N 极可开闭); 选择性类别: A; 配用的辅助触头(1NO1NC、2NO2NC):Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.26A;DC-13: Ue/Ie: DC230V/0.14A; 配用的报警触头(1NO1NC、2NO2NC):Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.26A;DC-13: Ue/Ie: DC230V/0.14A; 符合附录 N 的电子附件: 带预付费功能的分励脱扣器: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V</p>	
<p>主检: 许家峰 日期: 2021-08-28</p>	 福建省产品质量检验研究院 2021 年 9 月 17 日
<p>审核: 日期: 2021-09-15</p>	
<p>签发: 日期: 2021-09-17</p>	
<p>备注: 1.变更情况: 详见附页; 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 00901-A2015CCC0307-2091026(A2015CCC0307-2091026); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所有限公司; 4.原证书编号: CQC2019010307265923; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。</p>	

试验项目汇总表

[illegible]