

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307000699

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-06-23
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307000699



产品系列、型号、规格:

NM2LC-400Z; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V; I_n : 400A(200A、225A、250A、315A、350A、400A分级可调); 过电流脱扣器型式: 电子式; 选择性类别: B类; 自动重合闸时间: 20s~60s; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; $I_{\Delta n}$: 1000mA(非延时型: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA可调, 延时型: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA可调)/AC型; I_{cs} : 25kA; I_{cu} : 25kA; I_{cw} : 5kA/1s; $I_{\Delta m}$: 6.25kA; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用); 30mA档不具备重合闸功能

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-06-23
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。