



中华人民共和国
计量器具型式批准证书

浙江正泰电器股份有限公司

根据中华人民共和国计量法第十三条和中华人民共和国计量法实施细则有关规定，对你单位申请型式批准的计量器具新产品经审查合格，现予批准，并可使用以下标志和编号：



2023E916-33

批准人：

章文

经批准的计量器具新产品（名称、型号）：

| 名称 | 型号 | 规格 | 准确度级别 |
|-------|----------|--|-------------------------------|
| 电流互感器 | NXLH-1 | 设备最高电压：1.2kV，额定一次电流 5A～5000A，额定二次电流 5A，二次绕组数量：1 | 0.2S 级、0.5S 级、0.2 级、0.5 级、1 级 |
| 电流互感器 | NLH2-0.8 | 设备最高电压：1kV，额定一次电流 100A～5000A，额定二次电流 5A，二次绕组数量：1 | 0.5 级、1 级 |
| 电流互感器 | NLH2-0.8 | 设备最高电压：1kV，额定一次电流 2000A～5000A，额定二次电流 5A，二次绕组数量：1 | 0.2 级、0.5 级、1 级 |

备注：3 级不做要求。

以下空白

发证日期：

二〇二三年八月十五日

发证机关（盖章）：

