

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307000098


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: NM8N-250HV; 具体参数详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址: 上海市松江区思贤路3857号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-6287777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307000098

产品系列、型号、规格(附件):

NM8N-250HV
Uimp: 8kV;
Ui: 1250V;
Ue: AC690V, AC800V, AC1000V, AC1140V;
In: 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;
Ics: 见下表;
Icu: 见下表;
选择性类别: A;
适用频率: 50/60Hz;
适用于隔离;
极数: 3P;
配用的辅助触头: AX21-M8, AL21-M8(CQC 证书编号: CQC2019010304169161);
INO1NC;
Ith: 5A;
AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;
DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;
符合附录 N 的电子附件:
欠电压脱扣器(型号: UVT22-M8);
AC48V, AC110V, AC220-240V, AC380-415V, DC24V,
DC48V, DC110-120V, DC220V;

In	Ue	Icu(kA)		Ics(kA)	
		C	S	C	S
63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A	AC690V	50	80	50	80
	AC800V	36	50	36	36
	AC1000V	15	30	15	15
	AC1140V	10	10	10	10

型号的组成:

NM8N-250 HV □
□ □ □
□ NM8N: 塑壳断路器通用代号
□ 250: 壳架等级额定电流: 250A
□ HV: 高压代号
□ □: 分断能力: C 型, S 型

联系人: 陈文忠
电话: 0577-6287777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-10
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。