

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107361999

发证日期: 2022年10月08日

有效期至: 2032年10月07日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号 直流接触器
NCZ2-100、NCZ2-100P; U_{imp} : 2.5kV; U_i : 1000V; I_{th} : 100A; U_e : DC450V, I_e : 100A;
使用类别: DC-1; U_s : DC12V, DC24V, DC48V; 极数: 1P; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107361999

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N CZ 2 - □ □ / □ □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1)企业代号

(2)直流接触器

(3)设计序号

(4)额定电流: 100: 100A

(5)触点回路极性: P: 有极性 缺省: 无极性

(6)触点形式: D: 主触头常开(螺钉型) E: 主触头常开(螺柱型)

(7)辅助触头: 10: 1NO 01: 1NC

(8)线圈额定电压: 12VDC; 24VDC; 48VDC

(9)线圈引出线长度: 用 L 加数值代替 如: L39 代表 39cm.....

(10)控制电路和辅助电路引出线类型: 缺省: 不带接线头端子, M: 接线头端子

(11)安装方式: 缺省: 平置安装 H: 横向安装



中国质量认证中心