



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2019CCC0305-3224811
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NZ7-800

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: NZ7-800 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-06-27 完成日期: 2019-07-15	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道1318号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NZ7-800 Ue: AC400V; Ui: 800V(主), 300V(控); Uimp: 8kV(主), 4kV(控); Ie: 500, 600, 630, 700, 800A; 使用类别: AC-33B, AC-33iB; Icm (峰值): S: 105kA, H: 165kA, R: 220kA; Icn: S: 50kA, H: 75kA, R: 100kA; 防护等级: IP30 (操作面); 转换方式: ATSE; 电器级别: CB 级; 极数: 3P, 4P.							
主检: 朱文华 签名:  日期: 2019-07-30 审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2019-07-30 签发: 陈 源 签名:  日期: 2019-07-30	 (检测机构名称: 盖章) 2019年07月30日						
备 注: 1. 变更情况;							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 使用类别变更</td> <td>AC-33B</td> <td>AC-33B, AC-33iB</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 使用类别变更	AC-33B	AC-33B, AC-33iB
序号和名称	变更前	变更后					
1. 使用类别变更	AC-33B	AC-33B, AC-33iB					
2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-17B0159-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2010010305442290; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
IV/1	射频传导发射试验	9.5.3.2	见 03601-A-17B0159-S
2	射频辐射发射试验	9.5.3.3	
3	静电放电	9.5.2.2	
4	射频电磁场	9.5.2.3	
5	电快速瞬变脉冲群	9.5.2.4	
6	浪涌	9.5.2.5	
7	谐波	9.5.2.6	
8	电压暂降和短时中断	9.5.2.7	
I/9	结构要求	9.2	见 03601-A-17B0159-S
10	操作	9.3.3.1	
11	操作控制、程序和范围	9.3.3.2	
12	介电性能	9.3.3.4	
II/13	接通与分断能力	9.3.3.5	合格
14	操作性能能力(电气)	9.3.3.6.2	合格
15	介电性能验证	9.3.3.4	合格
16	温升验证	9.3.3.3	合格
17	操作性能能力(机械)	9.3.3.6.3	合格
18	耐湿热性能	GB/T14048.1 附录 K	见 03601-A-17B0159-S
19	耐非正常热和火	GB/T14048.1 8.1.1.1	见 03601-A-17B0159-S
20	外壳防护等级	GB/T14048.1 8.2.3	见 03601-A-17B0159-S
21	接线端子的机械性能	GB/T14048.1 8.2.4	见 03601-A-17B0159-S
	以下空白		