



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307712517

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

具有远程控制功能的剩余电流动作断路器

NB2LE-80ZT、NB2LE-80ZW;Ui:690V;Uimp:6kV;Ue:AC230V(1P+N),AC400V(3P+N);
In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A (C型:1P+N、3P+N);6A,10A,16A,20A (D
型:3P+N); 瞬时脱扣类型:C型,D型;I Δ n:10mA,30mA,100mA;Ics=Icn:6kA;额定剩余动作类
型:A型/AC型,电子式; I Δ m:800A; 极数:1P+N(1个保护极,N极可开闭),3P+N(3个保护极,
N极可开闭);适用于隔离用; 控制方式:远程全自动控制方式;控制信号:通讯协议(RS485控制,
无线蓝牙控制)。

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年10月25日 有效期至: 2029年10月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

