

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC23107393865

发证日期：2023年06月26日

有效期至：2033年06月25日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
NH42B□-200/4SZ□、NH42B□-250/4SZ□；Uimp：12kV(主体)；Uimp：2.5kV(控制回路)；
Ui：1000V；Ith：250A；Ue：AC400V；Ie：200A、250A；使用类别：AC-33iB；Icw：10kA/30ms；
Icm(峰值)：10kA；电器级别：PC级；转换方式：ATSE；4P

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107393865

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释:

- | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|----------|----------|---|----------|---|----------|-----------|----------|
| <u>N</u> | <u>H</u> | <u>42</u> | <u>B</u> | <u>F</u> | - | <u>□</u> | / | <u>4</u> | <u>SZ</u> | <u>□</u> |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | | (7) | (8) | (9) |
- (1) 企业代号
(2) 开关
(3) 设计序号
(4) 表示第二代
(5) “F” 表示青峰系列代号, 无表示常规产品
(6) 额定工作电流(A)200、250
(7) 极数:4-四极
(8) 双电源自动转换
(9) J: 表示指示灯外接, 无字符, 表示指示灯内接



中国质量认证中心