



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626756

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NXMNLE-400S、F、H；NXMNPLE-400S、F、H；NXMNFLE-400S、F、H；
NXMNHLE-400S、F、H；NXMNLE-630S、F、H；NXMNPLE-630S、F、H；
NXMNFLE-630S、F、H；NXMNHLE-630S、F、H；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 12 日 有效期至：2029 年 05 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626756

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXMNLE-400S、F、H; NXMNPLE-400S、F、H;
NXMFLE-400S、F、H; NXMNHLE-400S、F、H;
NXMNLE-630S、F、H; NXMNPLE-630S、F、H;
NXMFLE-630S、F、H; NXMNHLE-630S、F、H;
Uimp:8kV;Ui:800V
Ue:AC220V/AC230V/AC240V,AC200V,AC380V/AC400V/AC415V;
In:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A(NXMN□LE-400);
In:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A,450A,500A,550A,600A,630A(N
XMN□LE-630);
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式
S 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/
AC400V/AC415V)Ics=50kA/25kA,Icu=75kA/50kA
F 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/
AC400V/AC415V) Ics=75kA/36kA,Icu=75kA/36kA
H 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/
AC400V/AC415V) Ics=75kA/36kA,Icu=100kA/70kA
额定剩余动作电流 ($I_{\Delta n}$):
四档可调/单档/非延时型:
(30/50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA
四档可调/单档/延时型:
(50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA
额定剩余动作类型: 基本型: AC 型, A 型;
漏电脱扣器的类型: 电子式;
剩余接通和分断能力 ($I_{\Delta m}$):
S 型: 19kA(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V),
13kA(AC380V/AC400V/AC415V);
F 型: 19kA(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V),
9kA(AC380V/AC400V/AC415V);
H 型: 25kA(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V),
18kA(AC380V/AC400V/AC415V);
适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626756

证书附页：第 2 页 共 2 页

脱扣级别：10, 20, 30;

极数：3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P;

具有隔离功能 (3P+N 除外);

配用的辅助触头：(CCC: 2024010305626517)

1NO+1NC; 2NO+2NC; 3NO+3NC

Ui:500V;Ith:5A;

AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,DC220V/
DC250V;

电动操作机构

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司