



产品认证证书

证书编号: CQC2017010307952568

发证日期: 2021 年 11 月 15 日

有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器
NBP-125NZS;NBP-125HZS;Ui:690V; Uimp:6kV;Ue:AC230V(1P+N,2P),
AC400V(3P+N,3P,4P);In:NBP-125NZS:63A,80A,100A,125A; NBP-125HZS:63A,80A;瞬时脱扣
类型:C 型;NBP-125NZS:Icn=Ics:6kA;NBP-125HZS:Ics:7.5kA,Icn:10kA;极数:1P+N(带一个保护
极,N 极可开闭), 2P, 3P,3P+N(带三个保护极, N 极可开闭),4P; 控制方式:远程全自动控制方式;控制电
平电压:220V

产品标准和技术要求 CQC1121-2016;GB/T 10963.1-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心