



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307710012

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NXMN-1250S、H, NXMNP-1250S、H, NXMNF-1250S、H, NXMNH-1250S、H, NXMNS-1250S、H, NXMNSP-1250S、H, NXMNSF-1250S、H, NXMNSH-1250S、H, NXMN-1600S、H, NXMNP-1600S、H, NXMNF-1600S、H, NXMNH-1600S、H, NXMNS-1600S、H, NXMNSP-1600S、H, NXMNSF-1600S、H, NXMNSH-1600S、H; 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 22 日 有效期至: 2029 年 10 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307710012

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXMN-1250S、H, NXMNP-1250S、H, NXMNF-1250S、H, NXMNH-1250S、H,
NXMNS-1250S、H, NXMNSP-1250S、H, NXMNSF-1250S、H, NXMNSH-1250S、H,
NXMN-1600S、H, NXMNP-1600S、H, NXMNF-1600S、H, NXMNH-1600S、H,
NXMNS-1600S、H, NXMNSP-1600S、H, NXMNSF-1600S、H, NXMNSH-1600S、H;

U_{imp}: 12kV;

U_i: 1000V;

U_e: AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/690V;

I_n: 800A、900A、1000A、1250A (NXMN□□-1250);

800A、900A、1000A、1250A、1400A、1500A、1600A (NXMN□□-1600);

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、电子式;

额定短路分断能力:

S 型: (AC220V/AC230V/AC240V): I_{cs}=50kA, I_{cu}=75kA;

(AC380V/AC400V/AC415V): I_{cs}=36kA, I_{cu}=50kA;

(AC660V/690V): I_{cs}=30kA, I_{cu}=30kA;

H 型: (AC220V/AC230V/AC240V): I_{cs}=75kA, I_{cu}=100kA;

(AC380V/AC400V/AC415V): I_{cs}=50kA, I_{cu}=70kA;

(AC660V/690V): I_{cs}=30kA, I_{cu}=30kA;

额定短时耐受电流 I_{cw}(kA/s): 20kA/1s

适用频率: 50Hz/60Hz;

选择性类别: A 类(热磁式、电磁式), B 类(电子式);

脱扣级别: 热磁式: 20、30;

电子式: 5、10A、10、20、30;

极数: 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭), 4P(3 个保护极, N 极可开闭), 4P;

适用于隔离功能(3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭)除外);

配用的辅助触头: (已获 CCC 证书, 证书编号为: 2024010305626517)

1NO+1NC, 2NO+2NC, 3NO+3NC, 4NO+4NC;

I_{th}: 5A;

AC-15, U_e/I_e: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13, U_e/I_e: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: U_s: AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307710012

证书附页: 第 2 页 共 3 页

50Hz/60Hz, DC110V, DC220V/DC250V;

电动操作机构:

Us: AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V

50Hz/60Hz, DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307710012

证书附页：第 3 页 共 3 页

型号的解释：

NXMN □ □ - □ □

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) ——产品代号

(2) ——S 电子式（热磁式及电磁式无此代号）

(3) ——行业特征代号（常规无此代号、P、H、F）

(4) ——1600：壳架等级电流，1250：电流段

(5) ——短路分断能力级别代号（见注）

注：短路分断能力级别代号：标准型（代号 S），较高型（代号 H）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司