



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304635744

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC7-32**, NC7-38**, NC7-32**N, NC7-38**N (**=触头种类和数量)；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月30日 有效期至：2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304635744

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC7-32**,NC7-38**,NC7-32**N,NC7-38**N (**=触头种类和数量) Ui:690V;
Uimp:6kV; Ue: AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V; NC7-32**,
NC7-32**N: Ith:50A; AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/50A, AC380V/400V /50A,
AC660V/690V/50A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/32A, AC380V/400V /32A,
AC660V/690V/22A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/12A, AC380V/400V /12A,
AC660V/690V/7.5A NC7-38**, NC7-38**N: Ith:50A; AC-1: Ue/Ie:
AC220V/230V/50A, AC380V/400V /50A, AC660V/690V/50A; AC-3: Ue/Ie:
AC220V/230V/38A, AC380V/400V /38A, AC660V/690V/22A; AC-4: Ue/Ie:
AC220V/230V/12A, AC380V/400V /12A, AC660V/690V/7.5A
NC7-3211,NC7-3211N ,NC7-3811,NC7-3811N: Us:
AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,AC220
V, AC230V,AC240V,AC277V,
AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,
AC525V,AC600V ,AC660V,50Hz,50/60Hz,60Hz;
NC7-3210(01),NC7-3210(01)N,NC7-3810(01), NC7-3810(01)N: Us:
AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,
AC200V ,AC208V,AC220V, AC230V,AC240V,AC277V,
AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,
AC525V,AC550V,AC600V ,AC660V,50Hz,50/60Hz,60Hz; 外壳防护等级: IP20 (仅
适用于正前侧); 极数: 3P; 配用的辅助触头: (本体) 1NO,NC,1NO1NC; Ith:
10A; AC-15:Ue/Ie: AC380/400V/0.95A; DC-13:Ue/Ie: DC220/250V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司