



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665867

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器  
NM5PDS-250F、NM5PDS-250H、NM5PDS-250Q、NM5PDS-250R；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665867

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM5PDS-250F、NM5PDS-250H、NM5PDS-250Q、NM5PDS-250R;  
Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC380V/AC400V/AC415V;  
In:125A, 140A, 150A, 160A, 170A, 175A, 180A, 200A, 225A, 240A, 250A;  
F 型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=36kA, Icu=36kA;  
H 型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=36kA, Icu=50kA;  
Q 型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=50kA, Icu=50kA;  
R 型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=50kA, Icu=70kA;  
脱扣级别:5、10A、10、20、30;  
选择性类别: A 类; 极数: 3P; 适用于隔离用; 适用频率: 50Hz/60Hz;  
配用的辅助触头: (CQC22107346397)  
1NO+1NC; 2NO+2NC;  
Ui:500V; Ith:5A;  
AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A ;  
DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠压脱扣器: Uimp: 4kV; Ui: 500V; AC220V/AC230V/AC240V、  
AC380V/AC400V/AC415V; (50Hz/60Hz);  
电动操作机构: Uimp: 4kV; Ui: 500V; AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、  
AC380V/AC400V/AC415V、DC24V、DC110V、DC220V/DC250V ;  
AC(50Hz/60Hz)/DC;

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665867

证书附页: 第 2 页 共 2 页

N M 5 PD S - □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 专供产品
- (5) 电子式
- (6) 壳架等级电流
- (7) 短路分断能力级别代号(见注 1)

注 1: 短路分断能力级别代号: 适用型(代号 F), 较高型(代号 H), 高分断型(代号 Q), 限流型(代号 R)。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司