

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107295105

发证日期: 2023 年 05 月 25 日

有效期至: 2031 年 04 月 28 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 NM3FC -250、NM3RC -250 ; Ue : AC380/400/415V ; Ui : 1000V ; Uimp : 8kV ; In : 50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A (0.4In ~ 1.0In 连续可调) ; Ics : 36kA (C 型) 、 36kA (S 型) ; Icu : 36kA (C 型) 、 50kA (S 型) ; Icw : 3kA/1s ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; 选择性类别 : A 类 ; 极数 : NM3FC -250 : 3P+N (3 个保护极 , N 极不可开闭 , 产品不适用于隔离) ; NM3RC -250 : 3P (产品适用于隔离) ; 配用的辅助触头 : 1NO1NC、2NO2NC ; Ith : 5A ; AC-15 : Ue/Ie : AC110V/5A、AC240V/4A、AC415V/2A ; DC-13 : Ue/Ie : DC110V/0.25A、DC220V/0.25A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 04 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心