



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2023CQC107502-1054046

产品名称: 接触器式继电器

型 号: JZC4-22, JZC4-31, JZC4-40





JZC4-13, JZC4-04

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2023CQC107502-1054046 样品名称: 接触器式继电器 型号: JZC4-22, JZC4-31, JZC4-40 JZC4-13, JZC4-04 商 标: CHNT 样品数量: 40 台+23 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2023-04-03、2023-04-13 完成日期: 2023-05-11	委 托 人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生 产 者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生 产 企 业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JZC4-22, JZC4-31, JZC4-40, JZC4-13, JZC4-04; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-15: Ue: AC380V/AC400V, Ie: 0.95A; DC-13: Ue: DC220V/DC250V, Ie: 0.15A; Us: 24V、36V、48V、40V、42V、60V、110V、120V、127V、130V、200V、208V、208V~230V、 220V、230V、220V~240V、240V、250V、277V、380V、380V~415V、400V、415V、440V、 440V~480V、460V、480V、500V、525V、550V、600V、660V; 50Hz, 60Hz, 50/60Hz; 防护等级: IP20 (仅适用于正前侧);	
主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2023-05-18	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2023-05-18	
签发: 黄 芳 签名:  日期: 2023-05-18	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 CQC 认证情况见附页	

