



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2024CCC0304-4494529
(任务编号)

产品名称: 电动机保护器

型 号: NJBK1-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 电动机保护器 型 号: NJBK1-400 商 标: / 数 量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-07-16 完成日期: 2024-07-22	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJBK1-400 Ue:AC415V;Ui:690V; Uimp:4kV; Ie: 40A~200A,80A~400A; 脱扣级别: 5,10A,10,20,30;极数:3P; 外壳防护等级:IP20; 配用的辅助触头:2NO 或 1NO1NC; Ith:5A; Ue/Ie:AC-15:AC240V/1.5A,AC415V/0.95A	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2024-08-07	 (检测机构名称 盖章) 2024年8月7日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2024-08-07	
签发: 陈 源 签名:  日期: 2024-08-07	
备 注: 1.变更情况: 见附页; 2.原认可报告编号: 02401-2111923089-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 浙江方圆检测集团股份有限公司; 4.原证书编号: 2024010304647114; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

