



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2020CQC012030-736553

(任务编号)

产品名称: 倒顺开关

型 号: HY2-12

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 倒顺开关 型 号: HY2-12 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-10-28 完成日期: 2020-10-31	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号						
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HY2-12 Ui:400V;Uimp:6kV;lth:30A; Ue: AC380V; Ie:12A; Icw:240A/1s; Iq:240A; 使用类别:AC-3,AC-4; 极数: 3P; 防护等级: IP20.							
主检: 王 炜 签字:  日期: 2020-11-20							
审核: 丁 娟 签字:  日期: 2020-11-20							
签发: 陈 源 签字:  日期: 2020-11-20							
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">序号和名称</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.绝缘材料操作手柄供应商变更</td> <td>乐清市永盛塑胶制配厂</td> <td>浙江柳方电器配套有限公司 乐清市纪豪电器有限公司 浙江正泰电器股份有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1.绝缘材料操作手柄供应商变更	乐清市永盛塑胶制配厂	浙江柳方电器配套有限公司 乐清市纪豪电器有限公司 浙江正泰电器股份有限公司
序号和名称	变更前	变更后					
1.绝缘材料操作手柄供应商变更	乐清市永盛塑胶制配厂	浙江柳方电器配套有限公司 乐清市纪豪电器有限公司 浙江正泰电器股份有限公司					
2.原认可报告编号: 03601-A-19B0337-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2004010305128780; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							

试验项目汇总表

[illegible]