

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2023980305000112



浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008；2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	自动转换开关电器
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 14048.11-2016
生产企业名称：	浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-27
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2023980305000112



产品系列、型号、规格:

NH 42B□-315/4SZ□、NH 42B□-400/4SZ□、NH 42B□-630/4SZ□; U_{imp} : 12kV (主体); U_{imp} : 2.5kV (控制回路); U_i : 1000V; I_{th} : 630A; U_e : AC 400V; I_e : 315A、400A、630A; 使用类别: AC-33B; I_{cw} : 12.6kA/60ms; I_{cm} (峰值): 12.6kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 4P

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2023980305000112

产品系列、型号、规格(附件):




产品型号的构成:

N	H	32	B	E	□	□	SZ	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(1) 企业代号
(2) 开关
(3) 设计序号
(4) 表示第二位
(5) "E"表示普通型产品代号,无表示普通产品
(6) 额定工作电压(A)115, 400, 630
(7) 额定电流
(8) 额定电压等级
(9) "E"表示额定电压,无字母,表示额定电压

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。