

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002098

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008；2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：NM 1B-250S、NM 1B-250C、NM 1B-250H；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-09
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002098

产品系列、型号、规格(附件):

NM1B-250S, NM1B-250C, NM1B-250H;
Uimp 8kV, Ui 800V, Ue AC220V/230V(2P);
AC380V/400V, 690V (3P, 3P+N, 4P);
In 100A, 125A, 140A, 150A, 160A, 180A, 200A,
225A, 250A;
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;
S 型: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V;
Icu=35kA, Ics=17.5kA;
AC690V Icu=4kA, Ics=4kA;
C 型: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V;
Icu=25kA, Ics=12.5kA;
AC690V Icu=3kA, Ics=3kA;
H 型 AC380V/AC400V: Icu=36kA, Ics=25kA;
适用频率: 50Hz/60Hz;
级数 2P (仅 NM1B-250S, NM1B-250C) , 3P, 3P+N (带三个保护级 N 级相连) , 4P (带三个保护级 N 级
可断开);
选择性类别: A 类, 脱扣级别: 10
配用的辅助触头(1NO1NC/2NO2NC): 1th 3A;
AC-15 Ue/Ie AC400V/0.26A;
DC-13 Ue/Ie DC230V/0.14A;
配用的报警触头(1NO1NC/2NO2NC): 1th 3A;
AC-15 Ue/Ie AC400V/0.26A;
DC-13 Ue/Ie DC230V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件, 带预付费分断:
Us AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V;

型号解释:

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw_z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-09
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:




强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002098

产品系列、型号、规格(附件):



- 注:
1. 短路分断能力额定值: 标准型 (代号 S); 普通型 (代号 C); 较高型 (代号 H)
 2. 按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 电动操作用 P 表示; 转动手柄操作 Z 表示;
 3. 按极数分: 二级 (代号 2); 三级 (代号 3); 四级 (代号 4);
 4. 按用途分: 配电保护用 (无代号); 电动机保护用 (代号 2);
 5. 四级产品中性极(N)的型式分为 2 种:
A 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分 (代号 A);
B 型: N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分 (N 极先合后分) (代号 B);
 6. 派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用 T 表示。

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-09
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002098

产品系列、型号、规格(附件):

| 附件名称 | 规格型号及单位/件号 | |
|-------------|------------|----------|
| | 电缆式附件 | 棒形式附件 |
| 芯筒 | 200 | 300 |
| 芯筒螺母 | 208 | 308 |
| 芯筒绝缘裙 | 210、210V | 310、310V |
| 绝缘护套 | 220 | 320 |
| 芯筒绝缘套 | 230 | 330 |
| 芯筒固定板、绝缘护套 | 240、240V | 340、340V |
| 芯筒固定板、芯筒绝缘套 | 250、250V | 350、350V |
| 阻焊绝缘板 | 260 | |
| 绝缘护套、芯筒固定板 | 270 | 370 |
| 芯筒固定板、绝缘护套 | 218、218V | 318、318V |
| 绝缘护套、绝缘护套 | 228 | 328 |
| 芯筒绝缘板、绝缘护套 | 238 | 338 |
| 芯筒固定板、绝缘护套 | 248、248V | 348、348V |
| 阻焊绝缘板、阻焊护套 | 268 | 368 |
| 阻焊护套、芯筒固定板 | 278 | 378 |

注: 200 表示电阻式热断路器, 只有电阻热断部的断路器本体;
300 表示热磁式热断路器本体;
000 表示无过电流保护要求的热断路器, 不带热断部及内部附件的断路器本体。
括号内为 Y 的代号, 如 210Y, 表示额定电压在 300V 分等级断路器, 动作延时时间 0.5s ~ 2s, 额定控制
电源电压 U_c: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V。

联系人： 陈文忠
电话： 0577-62877777
电子邮箱： cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间: 2023-06-09
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。