



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-853527

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: CB-60G

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 小型断路器 型号: CB-60G 商标: 正泰 / CHINT 样品数量: 81 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-10-08 完成日期: 2021-11-26	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CB-60G

Uimp:4kV;

Ui:500V;

Ue:AC220V/230V/240V(1P,1P+N,2P),

AC380V/400V/415V (2P,3P,3P+N,4P)

In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

脱扣类型: B 型,C 型,D 型;

Icn: 6000A,10000A(2P,AC220V/230V/240V);

Icn1: 6000A;


Ics:6000A,7500A(2P, AC220V/230V/240V);


极数:1P,1P+N(带 1 个保护极, N 极可开闭),2P,3P,

3P+N(带 3 个保护极, N 极可开闭),4P;

适用于隔离;

主检:  日期: 2021.11.30

审核:  日期: 2021.11.30

签发:  日期: 2021.11.30

(检测机构名称、盖章)

2021 年 11 月 30 日

检验检测专用章

备注:

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页	见附页
原证书编号	CQC2016010307852290	
原测试报告编号	00901-A2016CCC0307-2248557	
原检测单位	上海电器设备检测所	