



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651307

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

**产品名称和系列、型号、规格**

软起动器

NJR2-90D, NJR2-110D, NJR2-132D, NJR2-150D, NJR2-160D,  
NJR2-185D, TR120-90D, TR120-110D, TR120-132D, TR120-150D,  
TR120-160D, TR120-185D 参数详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月02日 有效期至：2029年07月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651307

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NJR2-90D,NJR2-110D,NJR2-132D,NJR2-150D,NJR2-160D,  
NJR2-185D,TR120-90D,TR120-110D,TR120-132D,TR120-150D,  
TR120-160D,TR120-185D      Ui:AC660V;      Ue:AC380V;  
Ith:NJR2-90D,TR120-90D:167A;      NJR2-110D,TR120-110D:207A;  
NJR2-132D,TR120-132D:248A;      NJR2-150D,TR120-150D:280A;  
NJR2-160D,TR120-160D:300A;      NJR2-185D,TR120-185D:349A;      Ie:NJR2-90D,  
TR120-90D:167A;      NJR2-110D,      TR120-110D:207A;      NJR2-132D,  
TR120-132D:248A;      NJR2-150D,      TR120-150D:280A;      NJR2-160D,  
TR120-160D:300A;      NJR2-185D,      TR120-185D:349A;  
Pe:90kW(NJR2-90D/TR120-90D),110kW(NJR2-110D/TR120-110D),  
132kW(NJR2-132D/TR120-132D),150kW(NJR2-150D/TR120-150D),  
160kW(NJR2-160D/TR120-160D),185kW(NJR2-185D/TR120-185D);      使 用 类  
别:AC-53b; 极数:3P; 外壳防护等级(IP):IP20;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司