

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302000367



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 隔离开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.3-2017  
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-15  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000367

产品系列、型号、规格:

HH15-1250/□□□、HH15-1600/□□□;  $U_i$ : 1000V;  $U_{imp}$ : 12kV;  $I_{th}$ : 1250A、1600A;  $U_e$ : AC415V/690V;  $I_e$ : 1250A (HH15-1250), 1600A (HH15-1600 AC415V), 1470A (HH15-1600 AC690V);  $I_{cw}$ : 50kA/1s;  $I_{cm}$  (峰值): 105kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、3P+N (N极直通, 作为开关使用)、4P; 型号解释详见附件

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-15  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000367



产品系列、型号、规格(附件):

### 型号的解释:

HH    15    -    □ / □    □    □  
(1)    (2)                    (3)    (4)    (5)    (6)

- (1) 隔离开关
- (2) 设计代号
- (3) 约定发热电流(A) 1250, 1600
- (4) 极数: 3—三极, 3N—三极四线, 4—四极
- (5) “QP” 表示触头并联结构
- (6) 无字母表示单投, “S” 表示双投开关

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-15  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。