



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626778

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NXMN-W125C、E、S、F、H、R；NXMNH-W125C、E、S、F、H、R；NXMNP-W125C、E、S、F、H、R；NXMNF-W125C、E、S、F、H、R；NXMN-160C、E、S、F、H、R；NXMNH-160C、E、S、F、H、R；NXMNP-160C、E、S、F、H、R；NXMNF-160C、E、S、F、H、R；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月08日 有效期至：2029年05月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626778

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXMN-W125C、E、S、F、H、R; NXMNH-W125C、E、S、F、H、R;
NXMNP-W125C、E、S、F、H、R; NXMNF-W125C、E、S、F、H、R;
NXMN-160C、E、S、F、H、R; NXMNH-160C、E、S、F、H、R;
NXMNP-160C、E、S、F、H、R; NXMNF-160C、E、S、F、H、R;
Uimp: 8kV; Ui: 800V;
Ue: AC200V、AC200V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、
AC660V/AC690V;
In:16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、
85A、90A、100A、
110A、125A(NXMN□-W125);
In:16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、
85A、90A、100A、
110A、125A、140A、150A、160A(NXMN□-160);
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;
额定短路分断能力:
C 型:(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V) Ics=13kA, Icu=25kA
E 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)、(AC380V/AC400V/AC415V)、
(AC660V/AC690V);
Ics=30kA/20kA/4kA,Icu=40kA/20kA/8kA;
S 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)、(AC380V/AC400V/AC415V) 、
(AC660V/AC690V);
Ics=30kA/20kA/4kA,Icu=50kA/36kA/8kA
F 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)、(AC380V/AC400V/AC415V) 、
(AC660V/AC690V);
Ics=50kA/36kA/5kA,Icu=50kA/36kA/10kA
H 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)、(AC380V/AC400V/AC415V) 、
(AC660V/AC690V)
Ics=50kA/36kA/5kA,Icu=75kA/50kA/10kA
R 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)、(AC380V/AC400V/AC415V) 、
(AC660V/AC690V)
Ics=50kA/50kA/5kA,Icu=75kA/70kA/10kA

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626778

证书附页：第 2 页 共 3 页

适用频率：50Hz/60Hz；选择性类别：A 类；

脱扣级别：10A、10、20；

极数：1P+N(1 个保护极，N 极不可开闭、仅 C、E、S 型)、2P(仅 C、E、S 型)、3P、3P+N(3 个保护极，N 极不可开闭)、4P；具有隔离功能(1P+N、3P+N 除外)；

配用的辅助触头：(CQC22107346397)

1NO+1NC；2NO+2NC；

Ui：500V；Ith：5A；

AC-15，Ue/Ie：AC380V/AC400V/AC415V/0.26A；

DC-13，Ue/Ie：DC110V、DC220V/DC250V/0.14A；

符合附录 N 的电子附件：

欠压脱扣器：

AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、

DC24V、DC110V、DC220V/DC250V；

电动操作机构：

AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、

DC24V、DC110V、DC220V/DC250V；

预付费分励脱扣器 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、

AC380V/AC400V/AC415V、

DC24V、DC110V、DC220V/DC250V；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626778

证书附页: 第 3 页 共 3 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

NXMN □ - □ □

(1) (2) (3) (4)

- (1) — 产品代号
- (2) — 行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)
- (3) — 160 壳架等级电流, W125 电流段
- (4) — 短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号: 普通型 (代号 C), 经济型 (代号 E), 标准型 (代号 S), 适用型 (代号 F) 较高型 (代号 H), 限流型 (代号 R);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司