



产品认证证书

证书编号: CQC16002138512

发证日期: 2024 年 05 月 29 日
有效期至: 2029 年 05 月 28 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 继电器
NXJ 系列 触点负载: 10A 250VAC/30VDC(2ZH); 5A 250VAC/30VDC(2Z, 3Z); 3A 250VAC/30VDC(4Z) 线圈电压: 5VDC、6VDC、12VDC、24VDC、36VDC、48VDC、100/110VDC、220VDC 0.9W; 6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、100/110VAC、110/120VAC、200/220VAC、220VAC、220/240VAC、380VAC 1.8VA 电气寿命: 20000 周期 机械寿命: 50000 周期 环境温度: -40°C~70°C RTI

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 01 月 11 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC16002138512

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号命名规则:

NXJ / □ □ □

辅助代号

无: 普通型

G: 镀金

S: 镀石墨烯

功能代号

无: 普通型

D: 带状态指示灯 (可选)

B: 带状态指示灯及浪涌抑制 (可选)

M: 带隔弧罩, 用于 4Z 规格 (可选)

触点型式 2Z: 5A 两组转换

3Z: 5A 三组转换

4Z: 3A 四组转换

2ZH: 10A 两组转换

基本型号: NXJ

线圈电压
(Coil voltage)

AC: (6~380)V
DC: (5~220)V



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE