



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629173

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器  
NM3DC-400HV, NM3DC-630HV; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月13日 有效期至: 2029年05月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629173

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM3DC-400HV, NM3DC-630HV

Uimp: 12kV;

Ui: 1500V;

Ue: DC1500V;

In: NM3DC-400HV: 200A, 225A, 250A, 280A, 300A, 315A, 350A, 400A;

NM3DC-630HV: 200A, 225A, 250A, 280A, 300A, 315A, 350A, 400A, 450A, 500A, 550A, 630A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: 15kA; Icu: 15kA;

选择性类别: A;


适用于隔离;

配用的辅助触头: AX40-M3DC, AL40-M3DC, AXL40-M3DC, SHTA40-M3DC, SHTB40-M3DC; 1NO1NC; Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A

直流接线方式图:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629173

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

<u>NM3</u>	<u>DC</u>	-	<u>□</u>	<u>HV</u>	<u>F</u>
①	②		③	④	⑤

①NM3：塑壳断路器通用代号

②DC：直流代号

③□：结构段代号：400、630

④HV：高电压代号

⑤F：分断能力：F 型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司