



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2024CCC0304-4431271

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXC□-75□, NXC□-75□/N, NXC□-85□,
NXC□-85□/N, NXC□-100□,
NXC□-100□/N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型 号：NXC□-75□， NXC□-75□/N,NXC□-85□， NXC□-85□/N,NXC□-100□， NXC□-100□/N 商 标：正泰/CHINT 样品数量：4 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-05-17 完成日期：2024-06-04	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
见附页 1。

主检：王宇	日期：2024.06.19
审核：冯林	日期：2024.06.19
签发：左晓丽	日期：2024.06.19



备注：

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页2	见附页2
原证书编号	2024010304626777	
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1038101	
原检测单位	上海电器设备检测服务有限公司	

附页 1:

NXC-75, NXCF-75, NXC-75/N, NXCF-75/N, NXC-85, NXCF-85, NXC-85/N, NXCF-85/N, NXC-100, NXCF-100, NXC-100/N, NXCF-100/N, NXC-75XM, NXCF-75XM, NXC-75XM/N, NXCF-75XM/N, NXC-85XM, NXCF-85XM, NXC-85XM/N, NXCF-85XM/N, NXC-100XM, NXCF-100XM, NXC-100XM/N, NXCF-100XM/N

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ith: NXC-75, NXCF-75, NXC-75/N, NXCF-75/N, NXC-75XM, NXCF-75XM, NXC-75XM/N, NXCF-75XM/N: 90A;

NXC-85, NXCF-85, NXC-85/N, NXCF-85/N, NXC-85XM, NXCF-85XM, NXC-85XM/N, NXCF-85XM/N: 100A;

NXC-100, NXCF-100, NXC-100/N, NXCF-100/N, NXC-100XM, NXCF-100XM, NXC-100XM/N, NXCF-100XM/N: 125A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-75, NXCF-75, NXC-75/N, NXCF-75/N, NXC-75XM, NXCF-75XM, NXC-75XM/N, NXCF-75XM/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/90A, AC380V/400V/90A, AC660V/690V/90A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/75A, AC380V/400V/75A, AC660V/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/75A, AC380V/400V/75A, AC660V/690V/42A;

NXC-85, NXCF-85, NXC-85/N, NXCF-85/N, NXC-85XM, NXCF-85XM, NXC-85XM/N, NXCF-85XM/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/100A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/85A, AC380V/400V/85A, AC660V/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/85A, AC380V/400V/85A, AC660V/690V/49A;

NXC-100, NXCF-100, NXC-100/N, NXCF-100/N, NXC-100XM, NXCF-100XM, NXC-100XM/N, NXCF-100XM/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/125A, AC380V/400V/125A, AC660V/690V/125A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/49A;

Us: AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC208V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V, AC525V, AC600V, AC660V, 50Hz, 60Hz, 50/60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级:

NXC-75, NXCF-75, NXC-75/N, NXCF-75/N, NXC-85, NXCF-85, NXC-85/N, NXCF-85/N, NXC-100, NXCF-100, NXC-100/N, NXCF-100/N: IP10;

NXC-75XM, NXCF-75XM, NXC-75XM/N, NXCF-75XM/N, NXC-85XM, NXCF-85XM,

NXC-85XM/N, NXCF-85XM/N, NXC-100XM, NXCF-100XM, NXC-100XM/N, NXCF-100XM/N: IP50(接线端子除外);

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

检验项目汇总表

[illegible]