



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666861

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关

NH40-100、NH40-80、NH40-63、NH40-40、NNH40-32、NH40-25、NH40-20、NH40-16；  
Ue：AC415V/690V；Ie：100A、80A、63A、40A、32A、25A、20A、16A；Ui：  
1000V；Uimp：8kV；Ith：100A；Icw：2kA/1s；Icm（峰值）：2.84kA；使用类别：  
AC-21B；极数：3P、4P；型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302666861

证书附页: 第 1 页 共 1 页

## 3.3 型号的解释:

$\frac{N}{(1)}$   $\frac{H}{(2)}$   $\frac{40}{(3)}$  -  $\frac{\square}{(4)}$  /  $\frac{\square}{(5)}$   $\frac{\square}{(6)}$   $\frac{\square}{(7)}$   $\frac{\square}{(8)}$   $\frac{\square}{(9)}$

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流 (A): 100、80、63、40、32、25、20、16
- (5) 极数: 3—3P、4—4P
- (6) 无 C 表示正面中间操作, 有 C 表示正侧方操作
- (7) 无 S 表示单投开关, 有 S 表示双投开关
- (8) 无 W 表示手柄在柜内操作, 有 W 表示手柄在柜外操作
- (9) 无: 单投开关为螺栓式接线方式, 带端子防护罩;  
有 II 表示单投开关为拉扣式接线方式, 双投开关为螺栓式接线方式, 带端子防护罩;  
有 K 表示单投开关拉扣式接线方式, 有端子防护功能;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司