



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2942926

产品名称: 组合开关

型 号: HZ5-20

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0305-2942926 样品名称: 组合开关 型号规格: HZ5-20 样品数量: 3 台 样品生产序号: / 收样日期: 2018.08.22 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HZ5-20; Ui: 550V; Uimp: 4kV; Ith: 20A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 20A(AC-22A), 0.27A(DC-21A), 9A(AC-4); Icw: 400A/1s; Icm(峰值): 560A; 使用类别: AC-22A、DC-21A、AC-4; 极数: 2P、3P、4P	
主检: 左海亮 签名:  日期: 2018.11.16	中检质技检测研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2018 年 11 月 16 日 检验检测专用章
审核: 魏益松 签名:  日期: 2018.11.16	
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2018.11.16	
备注	样品编号: #1: HZ5-20/4L03 #2: HZ5-20/4L02 #3: HZ5-20/4L01