



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303706259

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

欣灵电气股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬十九路328号

产品名称和系列、型号、规格

时间继电器

JSZ3P-□□□; Ui: 400V; Uimp: 2.5kV; Ith: 5A; Ue/Ie: AC250V/3A; 使用类别:  
AC-15

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年10月15日 有效期至: 2029年08月26日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303706259

证书附页：第 1 页 共 1 页

## 3.3 型号的解釋：

JS Z3 P - □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 时间继电器

(2) 设计序号

(3) 数字式

(4) 延时类型：

缺省：通电延时（延时 2 转换）、；

A：通电延时（A 模式：延时 2 转换，B 模式：延时 1 转换，瞬动 1 转换）；

R：循环延时（延时 1 转换）

(5) 延时范围：见表 1（型号上省略）

(6) 额定控制电源电压 Us：见表 1（型号上省略）

表 1

型号	JSZ3P	JSZ3P-A	JSZ3P-R
延时类型	通电延时 (延时 2 转换)	通电延时 (A 模式：延时 2 转换； B 模式：延时 1 转换,瞬动 1 转换)	延时 2 转换
延时范围	0.1s~99.9s 1s~999s 0.1min~99.9min 1min~999min 0.1h~99.9h 1h~999h	0.1s~99h	0.1s~99h
额定控制 电源电压	AC380V、220V、110V、48V、36V、24V、 12V；DC220V、110V、24V、12V；AC/DC100-240V		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司