

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307001726

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008；2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：	NBPLE-63、NBPLG-63、NBPLE-63H；详见附件
依据的标准：	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-02-13
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001726


产品系列、型号、规格(附件):

型号: NBPLE-63, NBPLG-63, NBPLE-63H
额定工作电压(Ue): AC220V/AC230V/AC240V (1P+N, 2P),
AC380V/AC400V/AC415V (3P, 3P+N, 4P);
额定电流(In): (一般型): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A,
(S型, 仅 NBPLE-63, 3P+N, 4P): 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
瞬时脱扣类型: NBPLE-63, NBPLE-63H: B型, C型, D型;
NBPLG-63: C型;
运行短路能力(Ics): NBPLE-63, NBPLG-63: 6000A,
NBPLE-63H: 7500A;
额定短路能力(Icn): NBPLE-63, NBPLG-63: 6000A,
NBPLE-63H: 10000A;
额定剩余动作电流(IΔn):
NBPLE-63, NBPLE-63H: (一般型): 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A;
NBPLE-63: (S型): 0.05A;
NBPLG-63 (一般型): 0.03A;
额定剩余动作类型: AC型;
额定剩余动作类型: 电子式;
额定剩余接通分断能力(IΔm): 630A;
极数: NBPLE-63: 2P, 3P, 4P, 1P+N (N极常通), 3P+N: (N极常通)
NBPLG-63: 1P+N (N极常通), 2P;
NBPLE-63H: 2P;
适用于隔离 (1P+N, 3P+N 除外)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-02-13
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。