



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:





申请编号: A2024CCC0305-4530738
(任务编号)

产品名称: 时控开关

型 号: KG10M

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：时控开关 型 号：KG10M 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-08-12 完成日期：2024-08-15	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电 器工业园区长江路 2 号
试验结论：依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： KG10M; Ui:220V;Uimp:4kV; Ith:10A; Ue/Ie:AC220V/3A; 使用类别:AC-15; 外壳防护等级:IP20.	
主检：王 炜 签字：  日期：2024-08-28	 (检测机构名称、盖章) 2024 年 8 月 28 日
审核：姜 鑫 签字：  日期：2024-08-28	
签发：陈 源 签字：  日期：2024-08-28	
备注： 1.变更情况：见附页； 2.原认可报告编号：03601-A-18B2174-S; 3.出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司； 4.原证书编号：2024010305670548; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

检验项目汇总表

[illegible]