



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639857

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

切换电容器接触器
CJ19-63** (**=辅助触头种类和数量) ; 详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月07日 有效期至：2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639857

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJ19-63** (**=辅助触头种类和数量);型号解释详见附件;
Ui:AC690V;
Uimp:6kV;
Ith:63A;
Ue:AC220V/230V,380V/400V,660V/690V;
AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/43A,380V/400V/43A,660V/690V/43A;
Qe:220V/230V/20kvar, 380V/400V/33.3kvar, 660V/690V/48kvar;
Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,
AC208V,AC220V,AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,
AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,AC525V,AC600V,AC660V,50Hz,60Hz,50/60Hz
;
3P;
IP10;
配用辅助触头: (本体)
Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A,
DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A;
2NO1NC,1NO2NC

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639857

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

CJ 19-□/□

辅助触头代号：12表示一动合两动断触头，21表示两动合一动断触头

基本规格代号，以约定自由空气发热电流表示

设计序号

交流接触器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司