



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304641997

## 认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、型号、规格

切换电容器接触器

CJ19-43\*\* (\*\*=辅助触头种类和数量);  $U_i$ : AC690V;  $U_{imp}$ : 6kV;  $I_{th}$ : 43A;  $U_e$ : AC220V/230V, 380V/400V, 660V/690V;

AC-6b:  $U_e/I_e$ : AC220V/230V/29A, 380V/400V/29A, 660V/690V/29A;  $Q_e$ : AC220V/230V/15kvar, 380V/400V/25kvar, 660V/690V/36kvar  $U_s$ : AC24V, 36V, 42V,

48V, 110V, 120V, 127V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V, 277V,

380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 600V, 660V, 50Hz, 50/60Hz, 60Hz; 3P; IP10;  
配用辅助触头: (本体)

$I_{th}$ : 10A; AC-15:  $U_e/I_e$ : 380V/400V/0.95A, DC-13:  $U_e/I_e$ : 220V/250V/0.15A; 2NO, 2NC, 1NO1NC; 详细  
型号解释见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月13日 有效期至: 2029年06月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641997

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

CJ 19-□/□

辅助触头代号：20表示两动合辅助触头，02表示两动断辅助触头，

11表示一动合一动断辅助触头

基本规格代号，以约定自由空气发热电流表示

设计序号

交流接触器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司