



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667939

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关熔断器组

NHR40-630; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 630A、425A; Ue: AC400V/690V;  
Ie: 630A(400V)、425A(690V); Iq: 100kA(400V), 50kA(690V); 使用类别: AC-23B;  
极数: 3P、4P

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月31日 有效期至: 2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

