



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640513

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJ40-630, CJ40-800, CJ40-1000; Uimp: 12kV; Ui: AC1140V; Ith: 800A(CJ40-630, CJ40-800), 1000A(CJ40-1000); Us: AC220V, 380V, 50/60Hz; CJ40-630: AC-1: Ie: 800A; AC-3: Ue/Ie: 220V/630A, 380V/630A, 660V/500A; AC-4: Ue/Ie: Ue/Ie: 220V/630A, 380V/500A, 660V/500A; CJ40-800: AC-1: Ie: 800A; AC-3: Ue/Ie: 220V/800A, 380V/800A, 660V/500A; AC-4: Ue/Ie: Ue/Ie: 220V/800A, 380V/630A, 660V/500A; CJ40-1000: AC-1: Ie: 1000A; AC-3: Ue/Ie: 220V/1000A, 380V/1000A, 660V/500A, 1140V/400A; 3P; 配用的辅助触头(本体): 4NO2NC; Ui: 690V; Ith: 10A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年06月11日 有效期至: 2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

