

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307211593

发证日期: 2024 年 03 月 14 日

有效期至: 2032 年 03 月 29 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
NA8-7500, NA8-7500H; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

产品认证证书

II 型自愿认证

证书编号: CQC2019010307211593

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NA8-7500, NA8-7500H

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC220V/380V/400V/415V/440V, AC525V/660V/690V;

In: 4000A, 5000A, 6300A, 7500A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics, Icu 和 Icw 见下表:

| Ue | In | 型号 | Ics (kA) | Icu (kA) | Icw (kA) /1s | Icw (kA) /3s |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| AC220/380/400/415/440 V | 4000A, 5000A, 6300A, 7500A | NA8-7500 | 135 | 135 | 135 | 100 |
| AC525/660/690V | 4000A, 5000A, 6300A, 7500A | NA8-7500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| AC220/380/400/415/440 V | 4000A, 5000A, 6300A | NA8-7500H | 135 | 150 | 135 | 100 |
| AC220/380/400/415/440 V | 7500A | NA8-7500H | 150 | 150 | 135 | 100 |
| AC525/660/690V | 4000A, 5000A, 6300A, 7500A | NA8-7500H | 100 | 100 | 100 | 100 |

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离 ;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头:

4NO4NC, 6NO6NC



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

产品认证证书

II 型自愿认证

证书编号: CQC2019010307211593

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ith: 6A;

AC-15:Ue/Ie: AC230V/1.3A, AC415V/0.75A;

DC-13:Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: Us: AC/DC24~30V, AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V;

欠压脱扣器: Us: AC/DC24~30V, AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V;

分励脱扣器: Us: AC/DC24~30V, AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V;

外部电源模块: Us: AC220-230V, AC380-415V, DC110V, DC220V。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307211593

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N A 8 - 7500 H

N: 企业特征代号

A: 企业万能式断路器代号

8: 企业设计序号

7500: 壳架电流代号

H: 短路分断能力等级代号, 高分断为H, 普通无



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE