

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307001456

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：剩余电流保护断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：温州正泰电器科技有限公司  
生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠  
电话：0577-62877777  
电子邮箱：cwz@chint.com  
指定签字人：

自我声明时间：2024-01-03  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001456

产品系列、型号、规格:

NM2LC-W630;  $U_e$ : AC400V;  $U_i$ : 1000V;  $U_{imp}$ : 8kV;  $I_n$ : 630A ( $I_r$ : 250A、300A、315A、350A、400A、450A、500A、560A、630A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式;  $I_{cs}$ : 50kA (C 型)、50kA (M 型)、65kA (H 型);  $I_{cu}$ : 50kA (C 型)、65kA (M 型)、85kA (H 型);  $I_{cw}$ : 8kA/1s;  $I_{\Delta n}$ : 30mA (仅非延时)、50mA、100mA、200mA、300mA、400mA、500mA、600mA、800mA、1000mA 分档可调; 漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;  $I_{\Delta m}$ : 25% $I_{cu}$ ; 选择性类别: B 类; 自动重合闸时间: 20s~60s (30mA 除外); TD 型; 极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭); 产品不适用于隔离;

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-03  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。