



产品认证证书

证书编号: CQC19012223694

发证日期: 2023 年 07 月 28 日
有效期至: 2033 年 07 月 27 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机床电气制造有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 接线端子
JCUK; 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.18-2016;GB/T 14048.7-2016;GB/T 14048.8-2016

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462123-2021 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 07 月 29 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC19012223694

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

JCUK

额定绝缘电压: 800V(JCUK-2.5N~35N),
1000V(JCUK-50H~150H),
400V(JCUK/S),
500V(JCUK/K5),
630V(JCUK/DK4);

额定电压: AC800V(JCUK-2.5N~35N),
AC1000V(JCUK-50H~150H),
AC400V(JCUK/S),
AC500V(JCUK/K5),
AC630V(JCUK/DK4);

额定截面积: 2.5mm² (JCUK-2.5N, JCUK-3N),
4mm² (JCUK-5N, JCUK/K5, JCUK/DK4),
6mm² (JCUK-6N, JCUK/S), 10mm² (JCUK-10N),
16mm² (JCUK-16N), 35mm² (JCUK-35N),
50mm² (JCUK-50H), 95mm² (JCUK-95H),
150mm² (JCUK-150H)

符合标准: GB/T 14048.7-2016

JCUK

额定绝缘电压:

800V(JCUK-5JD, JCUK-6JD, JCUK-10JD, JCUK-16JD, JCUK-35JD),

额定电压:

AC800V(JCUK-5JD, JCUK-6JD, JCUK-10JD, JCUK-16JD, JCUK-35JD);

额定截面积: 4mm² (JCUK-5JD), 6mm² (JCUK-6JD),

10mm² (JCUK-10JD), 16mm² (JCUK-16JD), 35 mm² (JCUK-35JD);

符合标准: GB/T 14048.8-2016

JCUK

额定绝缘电压: 800V(JCUK-5RD, JCUK-10RD);



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC19012223694

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页



纸号:

额定电压: AC800V(JCUK-5RD,JCUK-10RD);

额定截面积: 4mm² (JCUK-5RD), 10mm² (JCUK-10RD);

符合标准: GB/T 14048.18-2016

型号解释:



中国质量认证中心