



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665114

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ15-40; Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; In: 20A、25A、32A、40A;
过电流脱扣器类型: 液压电磁式; 选择性类别: A类; Ics=Icu: 3kA; 脱扣级别:
5 (DZ15-40/3902); 极数: 2P、3P; 不适用于隔离; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月26日 有效期至: 2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665114

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

DZ 15 - 40 / ☐ 90 ☐ ☐

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 塑料外壳式断路器

(2) 设计代号

(3) 壳架等级电流

(4) 极数 (2：二极；3：三极)

(5) 液压式电磁脱扣器

(6) 用途代号 (1：配电保护用；2：电动机保护用)

(7) 派生代号：常规产品无代号；透明盖产品用 T 表示

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司