

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307002131

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格: DZ20L-250; 详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司  
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-01-26  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002131

产品系列、型号、规格(附件):

DZ20L-250; Ue: AC380V; Ui: 660V; Uimp: 8kV; In:  
100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式  
选择性类别: A类; Ics: 8kA; Icu: 15kA; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔn: 单相  
(非延时型): 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 单相(延时型):  
0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.5A; 三相可调(非延时型):  
(0.03A/0.05A/0.1A), (0.05A/0.1A/0.2A), (0.1A/0.2A/0.3A), (0.2A/0.3A/0.5A); AC型:  
IΔn: 4kA; 脱扣级别: 10; 配用的辅助触点: INO/NC; Id: 3A; AC-15; Ue/Ie:  
AC380V/0.26A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/0.14A; 极数: 3P+N(三个保护极, N极不可开闭),  
4P(三个保护极, N极可开闭); 不适用于短路

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-01-26  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。