



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639836

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

NC2-800;Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:800A;Ue:AC380V/400V,AC660V/690V;AC-1:Ue/Ie:AC380V(400V)/AC660V(690V)/800A; AC-3:Ue/Ie:AC380V(400V)/800A,AC660V(690V)/486A;  
AC-4:Ue/Ie:AC380V(400V)/630A,AC660V(690V)/462A;  
Us:AC110V,127V,220V,380V,415V,50Hz;极数:3P;型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月25日 有效期至：2029年06月06日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月07日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司








# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639836

证书附页：第 1 页 共 1 页

## 3.3 型号的解释:

N C 2- □□□ □/□



极数（4 极，不注明表示 3 极）

派生代号，Z 表示直流操作，N,Ns,Nc 表示可逆接触器  
（N,Ns 为水平安装；Nc 为垂直安装）

（AC-3，380V/400V 时）额定工作电流（A）

设计序号

交流接触器

企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司